No：WSYZ/D/38

210221340054

检 测 报 告

（Test Report）

报告编号（Report NO.）：WSY251114

样品名称 （Sample name）	绝缘橡胶板
受检单位 （Inspection Unit）	河间市海丰橡胶制品有限公司
生产单位 （Manufacture Unit）	河间市海丰橡胶制品有限公司
委托单位 （Entrusted Unit）	河间市海丰橡胶制品有限公司
检测类别 （Test Category）	委托检测

天津五十一站质量检验中心有限公司

Tianjin fifty-one Station Quality Inspection Center Co., Ltd.

注　意　事　项

NOTICE

1、报告无“检测专用章”无效。
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".

2、复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".

3、报告无编制、审核、批准人签字无效。
Report is invalid without the collective signatures by editor,checher and approver.

4、检测报告涂改无效。检测报告未加盖骑缝章无效。
Report is invalid if altered.Report is invalid without stamp of "Paging Seal".

5、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report,overdue opinion is inadmissible.

6、一般情况，委托检测仅对来样负责。
In general, the results shown in this report refer only to the sample(s) tested.

地　址：天津市西青区杨柳青镇柳邑路9增1号院
Address：No.9-1 Liuyi Road, Yangliuqing Town, Xiqing District, Tianjin
邮　编（Post code）：300380
电　话（Tel）：022-23796013
网　址（Web Site）：http://www.zhijian51.cn
电　邮（E-mail）：51@zhijian51.cn

天津五十一站质量检验中心有限公司

检 测 报 告

Tianjin fifty-one Station Quality Inspection Center Co. , Ltd.

Test Report

报告编号（Report No.）：WSY251114　　第 1 页 共 2 页(Page 1 of 2)

样品名称 （Sample name）	绝缘橡胶板	规格型号 （Model/Type）	6mm
受检单位 （Inspection Unit）	河间市海丰橡胶制品有限公司	商标 （Brand）	/
生产单位 （Manufacture Unit）	河间市海丰橡胶制品有限公司	检测类型 （Test Category）	委托检测
抽样地点 （Place）	/	样品等级 （Sample Grade）	/
样品数量 （Quantity）	1块	到样日期 （Received Date）	2025年07月18日
抽样基数 （Sampling base）	/	生产日期/批号 （Date/Batch Number）	/
样品描述 （Sample Description）	黑色	试验环境 （Test Environment）	/
检测依据 （Standard）	HG/T 2949-2023《电绝缘橡胶板》		
检测项目 （Test Items）	电性能（击穿电压）		
检测结论 （Conlusion）	依据HG/T 2949-2023《电绝缘橡胶板》标准，其所检指标均符合标准要求。 （印章） 签发日期：2025年08月05日		
备注 （Note）	/		
受检单位通讯资料 地址 （Adress）	/		
电话 （Tel）	/		
联系人 （Contact Person）	/		

批准（Approver）张蓥　　审核（Chercher）付晓敏　　编制（Editor）王艳荣

天津五十一站质量检验中心有限公司

检 测 报 告

Tianjin fifty-one Station Quality Inspection Center Co. , Ltd.

Test Report

报告编号（Report No.）：WSY251114

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果	结论
1	电性能 （击穿电压）	kV	≥30kV	31.3	合格

以下空白